お客様用簡易定期点検表（ドライヤ用）

SMC株式会社
IDX-TD-S010

3ケ月に1回以上の点検及び記録を行ってください。
なお、この点検記録は、本製品を廃棄するまで保管してください。

製品名：

製品型式：

シリアル番号：

管理者：

点検者：

○： 異常なし
×： 異常あり

※管理者はユーザ様としてください。

点検項目			年																			
			月																			
			日																			
1	製品運転時、蒸発温度計の針がグリーン帯（0～15℃）を指していること																					
2	製品から異常音、異常振動がないこと																					
3	製品から異臭、煙などが発生していないこと																					
4	空冷式の場合	・凝縮器の目詰まりや通風口の妨げがないこと ・周囲温度が仕様範囲内であること																				
	水冷式の場合	・冷却水回路の目詰まりがないこと ・仕様範囲の冷却水が供給されていること																				
5	製品外観に損傷、腐食、錆び、油のにじみがないこと																					
6	気付き事項																					