

第一種特定製品の簡易点検記録簿（機器ごとに記録）

一体型の機器（一体型冷凍冷蔵庫 など）

平成 27 年度				
施設名称	●●合同庁舎	設置場所	屋上	
機器名称	業務用空調機器	設置年月日	2001/10/	経過年数 13 年
機器メーカー	△芝△△株式会社	定格出力	22.5 kW （3台×7.5kWで1系統）	
型番	RUA-TBP0000LLL	フロンの種類	CFC/HCFC/HFC R410A	充填量 120 kg

【例】

↑銘板などで確認

点検実施日		平成27年 5月29日（金）	平成27年 8月28日（金）	年 月 日（ ）	年 月 日（ ）
点検実施者		庶務係 ■■ ■■	庶務係 ■■ ■■		
点検内容	一体型機器	・機器の異常な運転音（目視点検）	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・異常な振動（目視点検）	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・外観の損傷（キズ）（目視点検）	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・外観の腐食や錆び（目視点検）	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・外観の油にじみ（目視点検）	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・庫内冷却温度（目視点検）	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・熱交換器の霜付き（容易に点検できる場合）	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
異常の状況			約10cm程度の油のにじみを発見		
異常有の場合の対応			機器点検を依頼（◆◆株式会社） フロン漏えいなし。油のにじみ対応のみ実施（別に整備記録保管）		
対応完了年月日		年 月 日（ ）	平成27年 9月11日（金）	年 月 日（ ）	年 月 日（ ）

点検を行う機器の仕様、設置の状況（安全に点検できるかどうか）に合わせて、項目の追加・削除を行ってください。

※ 点検記録簿は、機器を廃棄するまで保存してください。

※ シーズン前点検や日常保守点検などは、これを簡易点検とみなすことができますが、結果の記録や記録の保存を行うようにしてください。

第一種特定製品の簡易点検記録簿（機器ごとに記録）

一体型の機器（一体型冷凍冷蔵庫 など）

平成	年度					
施設名称				設置場所		
機器名称				設置年月日	経過年数	年
機器メーカー				定格出力	kW（ ）	
型番				フロンの種類	CFC/HCFC/HFC	充填量 kg

点検実施日		年 月 日（ ）	年 月 日（ ）	年 月 日（ ）	年 月 日（ ）	
点検実施者						
点検内容	一体型機器	・機器の異常な運転音（異音）	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・異常な振動	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・外観の損傷（キズ）	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・外観の腐食や錆び	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・外観の油にじみ	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・庫内冷却温度	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・熱交換器の霜付き	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
異常の状況						
異常有の場合の対応 （◎◎へ修理を依頼 など）						
対応完了年月日		年 月 日（ ）	年 月 日（ ）	年 月 日（ ）	年 月 日（ ）	

※ 点検記録簿は、機器を廃棄するまで保存すること。

※ シーズン前点検や日常保守点検などは、これを簡易点検とみなすことができますが、結果の記録や記録の保存を行うようにしてください。